



Jelmagyarázat:

	Meglévő 10kV-os földkábel
	Tervezett 10kV-os földkábel Külön terv szerint!
	Tervezett mért csatlakozó földkábel
	Tervezett méretlen csatlakozó földkábel Külön terv szerint!
	Meglévő 0,4kV-os földkábel
	Tervezett 0,4kV-os földkábel Külön terv szerint!
	Meglévő közvilágítási földkábel
	Meglévő gázvezeték
	Meglévő vízvezeték
	Meglévő szennyvíz
	Meglévő távközlési földkábel (Magyar Telekom Nyrt.)
	Meglévő szennyvíz vezeték (magán tulajdonú)

Megjegyzés:
 Feszültség: 230/400V, 50 Hz
 Érintésvédelem: KIF: TN rendszer (nullázás)
 A kivitelezés során a vonatkozó előírásokat és szabványokat (műszaki leírásban részletezve) maradéktalanul be kell tartani! A nyomvonalal kapcsolatban további információkat a műszaki leírás tartalmaz.
 A terven található közművek helye csak tájékoztató jellegű. A teljes nyomvonalon csak óvatos kézi földmunka lehet.

 GT-VILL Kft. 9241 Jánosomorja, Dózsa György utca 3. Tel.: 06 96/ 702-003 Mobil: 06 20/ 33 71 450 E-mail: galazkatibor@satelit-kft.hu	Beruházó: E.ON MyEnergy Kft. 1134 Budapest, Váci út 17.	Tervfajta: E.T.		
	Munka megnevezése: Szombathely, Szent Gellért u. 49., ALDI parkolóban létesítendő elektromos töltőállomás villamosenergia ellátása	Tervszám: GT20230615/8.2	Dátum: 2024.01.	
	Rajz megnevezése: Nyomvonalrajz Tervezett állapot, építési rajz	Verziószám: 1.0	Rajzszám: Ge-2.1	
	Tervező: Horváth Ferenc Engedély szám: EN-VI, V-08-01363	Rajzoló: Horváth Ferenc Engedély szám: EN-VI, V-08-01363	Méretarány: 1:250	Rajzterület: 297x420mm