


SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

**A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam:**


/: Dr. Károlyi Ákos :/
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat közművek elhelyezésére zöldterületen

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek bontás utáni helyreállításáról szóló 3/2008. (IV.1.) önkormányzati rendelete 7.§ -a szerint zöldterületben közmű csak a városfejlesztési ügyekben illetékes bizottság előzetes hozzájárulásával helyezhető el.

Szombathely, Víztorony utca 4696/2 és 4693 hrsz-ú lakóingatlanok villamos energia ellátása tekintetében fenti tárgyú kérelem érkezett.

A VILLKÁSZ Kft. az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából kezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a Kommunális és Környezetvédelmi Irodához a 4696/2 és 4693 hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátás terveivel (1. sz. melléklet). A terv szerint a nyomvonal érinti a 4703/1 és 4699/1 hrsz-okat (Víztorony utca). A két terület közparknak van minősítve jelentős felületű zöldterülettel.

A tervezett földkábel kizárólag a gyepesített területet érinti, értékesebb fás szárú növényzetet nem közelít meg.

Az ingatlanok tulajdonosai ez év őszén szeretnének épülő házaikba beköltözni, ezért kéri kérelmük mielőbbi elbírálását, mivel a továbbiakban még számolniuk kell az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. eljárásrendjéből adódó időigényre is.

A rendkívüli jogrendben a szükségességet a villamos energiaellátás mielőbbi kiépítése támasztja alá. A döntés arányos, mivel a közművek kiépítésének befejezési idejét a rendkívüli jogrend ideje alatt meghozott döntés jelentősen lerövidítheti.

A közművek zöldterületen történő elhelyezéséről normál jogrendben a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottsága jogosult dönteni. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Szombathely, 2021. május „19.”



/: Dr. Nemény András :/


.....

Irodav. Osztályv.

.....

Jogi ov.

.....

Aljegyző


.....
Alpm. 1

.....
Alpm. 2

.....
Alpm. 3

.....
PM Kabinet
vezetője

Telefon: +36 94/520-124
Fax: +36 94/313-172
Web: www.szombathely.hu



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2021. (.....) PM. sz. határozat

A mai napon a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott bizottsági feladat- és hatáskörben eljárva a koronavírus fertőzés kapcsán elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hoztam:

Hozzájárulok, hogy a Szombathely 4696/2 és 4693 hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátását biztosító elektromos földkábel a Víztorony utca 4703/1 és 4699/1 hrsz-ú területén a meglévő utak melletti zöldterületben haladjon.

A döntés meghozatalánál figyelemmel voltam arra, hogy a döntésnél csak a veszélyhelyzet következtében szükségessé váló intézkedéseket tegyem meg.

Felelős: Dr. Nemény András polgármester
Horváth Soma alpolgármester
Dr. Károlyi Ákos jegyző
(a végrehajtás előkészítéséért:
Kalmár Ervin, Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője)

Határidő: azonnal

/: Dr. Nemény András :/

Kábel jele	Ellátott szakasz	Jel	Kábel típusa	Kábel keresztmetszet	Nyomvonal hossz	Abszolút mértékadó kábelhossz	Állománykülönbség
1	Meglévő 3 színi ábrap. - Tervezett K7 jelű elosztószekrény között		NAYY-J	4x240 mm ²	112 m	AVDRLSICIN	0,7 m
2	Tervezett K7 jelű elosztószekrény - Telepítési FM között (46962 hrsz.)		NAYY-J	4x25 mm ²	6 m		0,7 m
3	Tervezett K7 jelű elosztószekrény - Telepítési FM között (1893 hrsz.)		NAYY-J	4x25 mm ²	24 m		0,7 m

