



| Kábel jele | Ellátott szakasz  | Jel | Kábel típusa | Kábel kereszt-metszet | Nyomvonal hossz | Kábelhossz | Feketés mélysége | Kábel jellege       |
|------------|---|-----|--------------|-----------------------|-----------------|------------|------------------|---------------------|
| ①          | Szombathely Olad Plató IV. tr. állomás - meglévő 4 jelű oszlop között                               | —   | NAYY-J       | 4x150 mm <sup>2</sup> | 280 m           | 288 m      | 0,7 m            | 0,4 kV-os közcélú   |
| ②          | Szohely Olad I. tr. körzet tervezett K11 jelű elosztószekrény - tervezett K12 jelű szekrény között  | —   | NAYY-J       | 4x240 mm <sup>2</sup> | 98 m            | 14 m       | 0,7 m            | 0,4 kV-os közcélú   |
| ③          | Szombathely Olad I tr. körzet tervezett K12 szekrény - meglévő 7 jelű oszlop kábel toldás között    | —   | NAYY-J       | 4x150 mm <sup>2</sup> | 2 m             | 8 m        | 0,7 m            | 0,4 kV-os közcélú   |
| ④          | Szombathely Olad I tr. körzet tervezett K12 szekrény - meglévő K2 szekrény felé kábel toldás között | —   | NAYY-J       | 4x150 mm <sup>2</sup> | 2 m             | 8 m        | 0,7 m            | 0,4 kV-os közcélú   |
| ①          | Szombathely Olad Plató IV. tr. állomás - meglévő 4 jelű oszlop között                               | —   | NAYY-J       | 4x25 mm <sup>2</sup>  | 280 m           | 215 m      | 0,7 m            | közvilágítási kábel |
| ②          | Szohely Olad I. tr. körzet meglévő 4 jelű - meglévő 7 jelű oszlop között                            | —   | NAYY-J       | 4x25 mm <sup>2</sup>  | 98 m            | 215 m      | 0,7 m            | közvilágítási kábel |

### Jelmagyarázat

- OTR ÁLLOMÁS
- ELOSZTÓSZEKRENY
- BETONOSZLOP
- MEGLÉVŐ FAOSZLOP
- FÖLDELÉS
- FÖLDRÉSZLETHATÁR
- MEGLÉVŐ KERÍTÉS
- TERVEZETT 0,4 kV FÖLDKÁBEL
- TERVEZETT KÖZVILÁGÍTÁSI KÁBEL
- CSA TORNA
- VÍZVEZETÉK
- GÁZVEZETÉK
- TÁVKÖZLESI LÉGVezeték
- TÁVKÖZLESI FÖLDKÁBEL

**Érintésvédelem: 20kV IT / földelés / 0,4 kV TN / nullázás /** Ez a terv, szerzői jogi védelemben részesül!

**VILLKÁSZ Kft.**  
 9700 Szombathely, Mérleg u. 1/A Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 392  
 T: 94 / 505 - 100 F: 94 / 317 - 423 M: 30 / 997 - 1666  
 E-mail: villkasz@villkasz.hu Weblap: www.villkasz.hu

Munkaszám: **24E210**  
 Rajz jele: **K - 1**  
 Méretarány: **1 : 500**  
 Dátum: **2024.10.02**

Vezető tervező: **Koós János**  
 Ksz: 18-0185

Tervező munkatárs: **Geosits Zita**  
 Tervező munkatárs: **Foki Szilvia**

Rajz megnevezése: **Szombathely, Dombtető u feszültség panasz + HMKE**