



Meqlévő megmaradó  
SZhely Városháza  
Kisköz TR között  
NA2XS(F)2Y 3x1x240mm<sup>2</sup>  
11 kV földkábel  
Szohely Városháza  
KTW 630  
10/630

**Elbontásra nem kerülő kábel**

Bontandó olajos papírszigetelésű 10 kV kábel  
42055 jelzőszámú "VÁROSHÁZA" tr. - 42056 jelzőszámú  
"KISKÖZ" tr között 271 m

Építendő: NA2XS(F)2Y 3x1x240mm<sup>2</sup> 11kV  
42055 jelzőszámú "VÁROSHÁZA" tr. - 42056 jelzőszámú  
"KISKÖZ" tr között 271 m

FAVIZSGÁLAT						
Kód	Fafaj	Törzsméret (cm)	Statikai védőzóna sugara (m)	Lombkorona átmérője (m) (Csurgó terület)	Favédelmi zóna sugara (m)	Beruházás érintettsége
1	Tilia tomentosa 'Szelesté'	28	1,26	6	4,5	favédelmi zóna
2	Carpinus betulus 'Fastigiata'	25	1,125	4	3,5	-
3	Paulownia tomentosa	90	4,05	12	7,5	csurgóterület

**JELMAGYARÁZAT**

- Fa sorszámmal
- Statikai biztonsági védőzóna
- Csurgó terület
- Favédelmi zóna
- Az adott szakaszon kizárólag kézi munkaerővel végezhető k-18-0177

A FAVÉDELMI TERVLAPOT A FAVÉDELMI DOKUMENTUMMAL EGYÜTT KELL ÉRTELMEZNI ÉS ALKALMAZNI!

Kézi munkavégzési előírás:  
- gyökérzet kímélése  
- talajtömörödés minimalizálása  
**TILOS a favédelmi zónákon belül!**  
- a nehéz gépek közlekedése  
- depóniák létrehozása  
- talaj feltöltése

Munka megnevezése:  
**Szombathely Városháza TR - Kisköz TR KÖF (11 kV) kábel cseré**

Rajz megnevezése:  
**Favédelmi terv**

Rajzszám:  
FV-KK-1

Megrendelő:  
**E.ON Észak - dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Üzem Szombathely**  
9700 Szombathely, Puskás T. u. 5

Méretarány:  
**M=1:500**

Generál tervező:  
VILLKÁSZ Kft.  
9700 Szombathely, Mérleg u. 1/A

Papírméret:  
**297\*600 mm**

Szakági tervező:  
Vasi Tájépítész Kft.  
9700 Szombathely, Szelestey u. 16. 1/3.  
Pintér Gábor okl. táj- és kertépítész mérnök  
K-18-0177

Dátum:  
**2024. december**

Stummer Gergő tájrendező és kertépítő mérnök