


SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE



Ikt. sz.: 75590/2007.

**Csönge Márta Képviselő Asszony**  
**Helyben**

**Tisztelt Képviselő Asszony!**

A képviselőasszony „Tényleg szükséges a játszótér mellett egy 25 m<sup>3</sup>-es gáztartály” tárgyú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom:

A gáztartályok telepítésének engedélyezése a bányakapitányság hatáskörébe tartozik.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a Szombathely Pázmány P. krt. 6614/4. hrsz-ú ingatlanon, a Veszprémi Bányakapitányságtól kapott, a VBK/4566/2/2006. számú határozattal kapott, pébégáz ellátását biztosító 25 m<sup>3</sup> névleges térfogatú cseppfolyós PB gáz tároló tartály felállítására engedélyt, 2006 december 8-án.

Az eljárásban szakhatóságként vett részt az I. fokú építési hatóságunk. A szakhatósági eljárás során azt kellett vizsgálnunk, hogy a tervezett építmény a hatályos rendezési tervi előírásoknak megfelel-e, az adott helyszínen a tartály elhelyezhető-e.

Tekintettel arra, hogy a november 1-én hatályba lépett 30/2006.(IX.7.) számú önkormányzati rendelet a Helyi építési szabályzatról nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lehetővé tenné a tartály elhelyezésének megtiltását a megjelölt ingatlanon, építési hatóságunk kikötéssel hozzájárult a tartály elhelyezésének engedélyezéséhez. A kikötésben előírtuk, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulását a tartály telepítéséhez be kell szerezni.

Kérem tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2007 január 25.



I. dr. **Ipkovich György** :/

\*



Tanúsítvány száma:  
CH04/0010

Telefon : 06 94/520 - 124 Fax : 06 94/313 - 172  
Honlap: www.szombathely.hu

**SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
IGAZGATÁSI OSZTÁLY  
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

75590/2007

**Dr. Ipkovich György**  
**Polgármester Úrnak**

**Helyben**

Tisztelt Polgármester Úr!

Csönge Márta képviselőasszony „Tényleg szükséges a játszótér mellett egy 25 m<sup>3</sup>-es gáztartály” tárgyú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom:

A gáztartályok telepítésének engedélyezése a bányakapitányság hatáskörébe tartozik.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a Szombathely Pázmány P. krt. 6614/4 hrsz-ú ingatlanon, a Veszprémi Bányakapitányságtól kapott, a VBK/4566/2/2006 számú határozattal kapott, pébégáz ellátását biztosító 25 m<sup>3</sup> névleges térfogatú cseppfolyós PB gáz tároló tartály felállítására engedélyt, 2006 december 8-án.

Az eljárásban szakhatóságként vett részt az I. fokú építési hatóságunk. A szakhatósági eljárás során azt kellett vizsgálnunk, hogy a tervezett építmény a hatályos rendezési tervi előírásoknak megfelel-e, az adott helyszínen a tartály elhelyezhető-e. Tekintettel arra, hogy a november 1-én hatályba lépett 30/2006.(IX.7.) számú önkormányzati rendelet a Helyi építési szabályzatról nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lehetővé tenné a tartály elhelyezésének megtiltását a megjelölt ingatlanon, építési hatóságunk kikötéssel hozzájárult a tartály elhelyezésének engedélyezéséhez. A kikötésben előírtuk, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulását a tartály telepítéséhez be kell szerezni.

Mellékelten megküldöm a bányakapitányság engedélyező határozatának és a szakhatósági hozzájárulásunknak egy-egy másolati példányát.

Kérem, tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2007 január 25.





## SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

ÉPÍTÉSI IRODA

9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.

Ügyiratszám: 77347-1/2006 ✓  
Ügyintéző: Németh László Csaba

Tárgy: Szakhatósági állásfoglalás

### Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

Szombathely

Március 15. tér 5/A.

A Szombathely, Pázmány P. krt. 6614/4 hrsz.-ú ingatlanon 1 db 25 m<sup>3</sup>-es föld alatti PB gáztartály telepítés tervéhez a szakhatósági állásfoglalásomat a következő kikötéssel adom meg:

**A tartály telepítéséhez az érintett ingatlan(ok) tulajdonosának hozzájárulását be kell szerezni.**

#### Indokolás

A Szombathely, Pázmány P. krt. 6614/4 hrsz.-ú ingatlanon – Koma András által készített terv - Szombathely, Pázmány P. krt. 6614/4 hrsz.-ú ingatlanon terve építésügyi szempontból megfelel a Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata /HÉSZ/, valamint Szabályozási Tervének /SZT/ jóváhagyásáról szóló 30/2006.(IX.7.) számú Kgy. rendeletnek.

Szakhatósági állásfoglalásom az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997.(XII. 29.) KTM rendelet 2.§. (3) bekezdésén alapul, melyet az engedélyezési eljárásához adtam ki, ellene jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet.

*Felhívom a figyelmét arra, hogy a tartály helye régészeti lelőhely azért a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt mint érintett szakhatóságot az engedélyezési eljárás során meg kell keresni.*

Telefon : 06 94/520 - 319 Fax : 06 94/520 - 398

www.szombathely.hu

11.13.  
Wuuu

A döntés meghozatalára hatáskörrel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 52.§ alapján a jegyző rendelkezik. A jegyző a kiadmányozás jogát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 7/2006.(X.31.) sz. utasításában ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.

Szombathely, 2006. november 13.

A jegyző nevében és megbízása alapján:

  
Krencsey Igo  
Irodavezető

Kapják:

1. Címzett
2. Veszprémi Bányakapitányság, Veszprém, Budapesti u.2.
3. Irattár

*exp 2006. 11. 13* *Wéve*

2006 DEC. 13

Telefon: (36-88) 576-630;  
576-640; 729-298  
Fax: (36-88) 576-646



**VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG**

☒ H-8200 Veszprém, Budapest út 2.  
E-mail: vbk@mbh.hu

Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámukra!

2006 DEC. 13

**VBK/4566/2/2006.**

**Ügyintéző: Kertész László bh. mérnök**

Hiv. sz. KH.-240/2006.  
Nyírfalvi Gyula

**Tárgy: Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szombathely, Pázmány P. krt. 6614/4 hrsz-ú ingatlan pébégáz ellátását biztosító cseppfolyós PB gáz tároló tartály felállítási engedélye.**

## HATÁROZAT

A Veszprémi Bányakapitányság a PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Rt. ( 3014 Hort, Pf.: 29., továbbiakban: PRÍMAGÁZ Rt.) - mint építető – 2006. 12. 05-én beterjesztett, kérelmére az alábbiak szerint határozott:

Szombathely, Pázmány P. krt. 6614/4 hrsz-ú ingatlanon 1 db 25 m<sup>3</sup> névleges térfogatú nyomástartó edény felállítását az alábbiak szerint engedélyezi.

**1 A nyomástartó edény adatai:**

- rendeltető: az ingatlan PB gázellátásának biztosítása
- megnevezése: föld alatti kivitelű cseppfolyós PB gáz tároló tartály
- tulajdonos: PRÍMAGÁZ Rt.
- gázforgalmazó: PRÍMAGÁZ Rt.
- műszaki adatok:
  - Gyártó: Gönczi és Fia Kft.
  - Méretezési nyomás: 14,5 bar
  - Próbanyomás: 17,4 bar
  - Engedélyezési nyomás: 14,5 bar
  - Töltet: cseppfolyós propán-bután
  - Besorolása: „B”
  - Névleges térfogata: 25 m<sup>3</sup>

**2. Létesítés adatai:**

- a létesítés elvégzésének tervezett időtartama: 2006.12.08. – 2006.12.12.
- a létesítmény próbaüzeme: műszaki átadást követően 120 nap
- a létesítés felelős műszaki vezetője: Túri Ákos  
eng. sz.: FMV - G-B/19 - V064/08

a próbaüzemmel kapcsolatos előírások:  
vizsgálati terv alapján a gázforgalmazó műszaki vezetőjének írásbeli intézkedése alapján kezdhető meg és hajtható végre. A próbaüzemről részletes jelentést kell készíteni. A próbaüzem megkezdését a Bányakapitányságnak be kell jelenteni.

- a kivitelezés elkezdésének feltétele: jogerős és végrehajtható létesítési engedély

3 A nyomástartó edény felállítása a jelen határozat mellékletét képező engedélyezési záradékkal ellátott – Koma András tervező által 2006. október hóban elkészített „Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szombathely, Pázmány P. krt. 6614/4 hrsz-ú ingatlan tartályos gázellátás” című tervdokumentációban foglaltak szerint valósítható meg. A kivitelezés során a felállítási engedélytől és a hozzá tartozó helyszínrajztól eltérni – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – kizárólag a létesítési engedély módosításával szabad. **A létesítési engedély nem mentesíti az építetőt az egyéb szükséges hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.**

4 A nyomástartó edény biztonsági övezete a hivatkozott című G 1 rajkszámú rajz szerint. A biztonsági övezeten belül csak a gázellátó rendszer kezelésére, karbantartására, javítására kiképzett személyek tartózkodhatnak. Gázömlés vagy tűz esetén biztosítani kell a tűzoltóság, polgári védelem hozzájutását a gázellátó rendszerhez. A biztonsági övezeten belül az alábbi tilalmakat és korlátozásokat kell betartani:

- A biztonsági övezeten belül nem szabad:
  - talajszinttől mélyebb létesítményt elhelyezni (pl. akna, árok, gödör)
  - éghető anyagot tárolni
  - dohányozni, nyílt lángot használni
  - robbanómotoros gépet használni
  - fás szárú növényt termesztetni
  - szikrát, tüzet okozó tevékenységet folytatni
- A biztonsági övezeten belül közmű nem lehet.

5. A szakhatóságoknak tárgyi ügyben adott hozzájárulásai, melyek előírásait a létesítés során az építető köteles érvényre juttatni:

- **tűzoltósági:**  
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szombathely (ü. sz.: A-886/2006. érk. idő: 2006.12.05.)  
*Feltétel nélküli.*
- **építésügyi:**  
Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője (ü. sz.: 77347-1/2006. érk. idő: 2006.12.05.)  
*Feltétellel:*  
„A tartály telepítéséhez az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulását be kell szerezni.”

6. Egyéb kikötések:

- A nyomástartó edény biztonsági övezetét jól láthatóan jelölni kell.
- Amennyiben a külső szerkezeti vizsgálat megállapítja és igazolja, hogy a berendezés szállítás és telepítés során nem sérült meg, szerelvényein tömörtelenségre utaló nyomok

nem találhatók, ugyanakkor tömörségi nyomáspróbát az előírt értéken és semleges közeggel a gyártó/felújító műben igazolt módon elvégezték, melynek során tömörtelenséget nem tapasztaltak, úgy elegendő a telepítés helyszínén haszongázzal az engedélyezésinél kisebb nyomásértéken – *az építető Minőségbiztosítási Rendszerében meghatározott módon* – tömörségi vizsgálat megtartása.

7. A pébé tartály létesítése során bekövetkezett súlyos baleseteket és súlyos üzemzavarokat haladéktalanul be kell jelenteni a Veszprémi Bányakapitányságnak, valamint a Magyar Bányászati Hivatalnak.
8. A használatbavételi engedély kiadását a Bányakapitányságtól kell kérni. A Bányakapitányság az eljárás során helyszíni szemlét tart, ennek során ellenőrzi a létesítési engedély dokumentációban előírtak végrehajtását, valamint a próbaüzem eredményét.
9. Jelen létesítési engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 évig érvényes.

Ezen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, melyet a Magyar Bányászati Hivatal 10032000-01417179-000000000 egyszámlájára kell előzetesen befizetni és a befizetés igazolását a fellebbezéshez mellékelni.

### Indokolás

A PRÍMAGÁZ Rt. 2006. 12. 05-én gáztartály felállítási engedély kérelmet nyújtott be a Veszprémi Bányakapitányságra.

Az eljárást a Bányakapitányság a 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban Ket) előírásai szerint folytatta le.

A Bányakapitányság a rendelkező 1. - 3. pontban részletezettek szerint határozott, mert a tervdokumentáció és a mellékelt nyilatkozatok alapján megállapította, hogy:

- A kérelem előterjesztése és a terv műszaki tartalma kielégíti a 23/2006. (II.3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. §. /1/- /3/ bekezdésében előírtakat,
- az építető a nyomástartó edény telepítésével érintett ingatlan vonatkozásában építési jogosultságát a tulajdonosi hozzájárulással igazolta,
- az építető a PB gáz fogalmazására engedéllyel rendelkezik.
- a tervdokumentáció készítője igazolta tervezői jogosultságát, nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó szabványokban meghatározott minimum követelményeknek,
- a létesítés lefolytatásának feltételeit a Rendelet 8. §. /2/ és /9/ bekezdése írja elő, a próbaüzemre vonatkozóan a Bányakapitányság a létesítési kérelemben előterjesztetteknek megfelelően hozta meg döntését.

A rendelkező rész 4. pontjában a Bányakapitányság a biztonsági övezet mértékét a tervben javasolt mértékben állapította meg az 1993. évi XLVIII. tv. (továbbiakban: Bt.) 32. §. /1/ bekezdésben előírtakra tekintettel, s egyben felhívta a figyelmet a tilalmakra és korlátozásokra.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 5. pontjában ismertetett – a Ket. 45. §.- ban előírt szakhatósági véleményeket beszerezte, amelyben a szakhatóságok a gáztartály telepítéséhez hozzájárultak.

A rendelkező rész 6. pontja a Bányakapitánysági gyakorlatnak megfelelően került megállapításra.

A 7. pontban előírt bejelentési kötelezettség a 89/2003. (XII.16.) GKM rendelet 1. §. /1/ bek. előírásán alapul.

A 8. pontban előírtakat a Rendelet 10.§. – 11. §.-a tartalmazza.

A létesítési engedély 9. pontban rögzített - a jogerőtől számított - érvényességi idejét a Rendelet 8. §. /9/ bekezdése írja elő.

Kérelmező az építető volt, aki a Bt. 43. § /9/ bek előírása szerint mentesül az igazgatási-szolgáltatási díj fizetésétől. A fellebbezési igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a Ket 98.§.-án alapul.

A Bányakapitányság a felállítás engedélyezését, mint létesítési engedélyezési eljárást a Bt. 5.§. /1/ bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében folytatta le, illetékességét a 19/1994. (VII.5.) IKM rendelet 2. §. /5/ bekezdése állapította meg.

Veszprém, 2006. december 8.



Kertész László  
bh. mérnök

A határozatot kapják:

1. PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Rt. 3014 Hort, Pf.: 29.
2. Koma András 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 36. (tervező)
3. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/a.(ingatlan tulajdonos, fogyasztó)
4. Polgármesteri Hivatal 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 9700 Szombathely, Ady tér 1.
6. Irattár