

10/630
MESZÖV 44 TR.
EHTR

K17 jelű
Tervezett kisfeszültségű
szabadon álló
4 áramkörös
elosztószekrény

6310/1
Posta 128 TR.
EHTR 10/630

Tervezett kisfeszültségű kábel
"Széchy Kiskar u. 81. TR"-tól
NAPP 4*240 mm²
0,6/1 kV-os kábel
3~; 50 Hz; 3*400/230V
-0,7 m, 86,1 m


Tervezett kisfeszültségű kábel
K17 jelű elosztószekrény-
K11 jelű meglévő
elosztószekrény között
0,6/1 kV-os kábel
3~; 50 Hz; 3*400/230V
-0,7 m, 14,5 m

K11 jelű
Meglévő
szabadon álló
4 áramkörös
elosztószekrény cseréje
6 áramkörös
elosztószekrényre

Kiskar u. 81 TR.

Jelmagyarázat

- ▲ ELOSZTÓSZEKRENY
- ◻ MÉRŐSZEKRENY
- BETONOSZLOP
- ⊕ FAOSZLOP



TERVEZETT KISFESZÜLTSEGŰ KÁBEL
CSATORNA
VIZVEZETÉK
GÁZVEZETÉK
TELEFON LÉGVEZETÉK
TELEFON FÖLDKÁBEL

Érintésvédelem: TN / nullázás /

Ez a terv, szerzői jogi védelemben részesül!

VILLKÁSZ Kft.

9700 Szombathely, Mérleg u. 1/A Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 392
T: 94 / 505 - 100 F: 94 / 317 - 423 M: 30 / 997 - 1666
E-mail: info@villkasz.axelero.net Weblap: www.villkasz.hu

Rajz megnevezése:
Szombathely, Hefele M. u. 6310/1 hrsz
villamos energia ellátása

Munkaszám: 16E394

Rajz jele: K-1

Méretarány: 1:500

Dátum: 2016.12.20

Vezető tervező: Koós János
Ksz: 18-0185

Tervező munkatárs: Geosits Zita
Ksz: 18-0576

Tervező munkatárs: Lantai Balázs

Geosits Zita