



Tárgy: Tervezői nyilatkozat

Tervezői nyilatkozat

Alulírott Gáspár Péter a **TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002**, „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt építész tervezője nyilatkozom, hogy 2019. szeptember 23.-án kelt nyilatkozatom szerint az emeletes épületrész vonatkozásában elkészített vakolat megerősítési próbafelületek elkészülte után is láthatóvá vált, hogy a vakolati rendszer (oldalfali és mennyezeti) nem képes ellátni a feladatát, lemállik, feltáskásodik, burkolati rendszer hordozására alkalmatlan. Javaslom az ÉMI bevonását a vakolat szilárdságának meghatározására, valamint a hivatalos állásfoglalásuk kiadására. A továbbiakban a munkák a meglévő vakolat teljes körű leverésével, új vakolati rendszer készítésével folytathatók.

A felmerült műszaki probléma csak a festékrétegek, burkolati rendszerek eltávolítása után jelentkezett, ezért ez a helyzet sem a tervekészítési fázisban sem a kivitelezési munkák megkezdésekor, nem volt előrelátható.


Szombathely, 2019. október 7.



H-9700 Szombathely, Szily János u. 8.
Tel.: 06 94/509-505, Fax: 06 94/509-506

Adószám: 11316529-2-18

Önkormányzat: 18400010-03415935-0010001P


Gáspár Péter
okl. építészmérnök
Gáspár Mérnöki Iroda