




- CS Ivóvíz csap  
– meglévő csap kiváltása olyanra, ami rendelkezik légbeszívóval  
– pl. MOFÉM 210/ST
- O Ivóvízes osztó gyárilag felszerelt elzárókkal  
– típus: FERRO 3/4"x1/2", 3 utas (RDW200400)
- PK Kisnyomású párapap  
– típus: ICOOL ART SOFT  
– nem tartozék 1 m hosszú KB-s flexibilis ivóvíz bekötőcsővel
- SCS Gyors slagcsatlakozó  
– osztóra szerelt idom: GEKA PLUS 46.1918.9  
– slag felőli idom: GEKA PLUS 46.1912.9  
– ivóvíz minősítéssel  
– tömítés: EPDM kék

#### Megjegyzések:

- A párapapukhoz használt csővezetékeknek (slag) idomoknak, és tömítéseknek élelmszeripari minősítéssel és ivóvíz-tanúsítvánnyal kell rendelkezniük (pl. FITT PURE 1/2").
- A pangó víz kialakulásának megakadályozása érdekében minden használat után a főcsapot el kell zárni, a gyorscsatlakozókat szét kell választani, és a rendszert gravitációsan teljesen le kell üríteni, biztosítva a tömlők és idomok teljes kiszáradását a következő használatig.
- A víz osztó idomot fém dűbeles csőbilinccsel fixen a falhoz kell rögzíteni, nehogy a súlya letörje a fali kerti csapot.

#### Jelmagyarázat:

- meglévő hidegvíz-vezeték
- tervezett hidegvíz-vezeték

|                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ÉPÍTETŐ<br>Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata<br>9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1–3.                               |                                                                                                  | TÁRGY<br>Csicsergő Bölcsőde fejlesztése<br>9700 Szombathely, Bem József utca 9., 2789/1. hrsz. |                                   |
| TERVEZŐ<br>Sztalmári Örs (G 18-0477)<br>9800 Vasvár, Hunyadi János utca 50.<br>Tel.: (20)5705706, e-mail: sztalmari.ors@gmail.com | ALÁÍRÁS<br> | RAJZ<br>Vízellátás kapcsolási vázlat                                                           |                                   |
| TERVEZŐ MUNKATÁRS<br>Sztalmári Örsi Helga                                                                                         | ALÁÍRÁS                                                                                          | MÉRET 1:50                                                                                     | RAJZSZÁM GV-2 DÁTUM 2026. 08. 21. |